

仙北市新角館庁舎建設基本設計業務委託公募型プロポーザルの参加表明書等に関する質問回答書

平成29年10月24日

質問 No.	文書	頁	質問事項	回答
1	募集要項 2 参加条件 (1) エ	4	平成29・30年度仙北市競争参加資格参加者名簿に記載されている者で「測量・建設コンサルタント等」に登録がある者とありますが、参加表明書提出までに仙北市競争入札参加申込書を提出すれば参加資格を得ることが出来ますか。	未登録の場合は、参加表明書の提出期限までに「仙北市契約検査室(0187-43-1119)」へ事前連絡の上、手続きを行ってください。
2	募集要項 2 参加条件 (3) ウ	4	本プロポでは設備1級建築士の関与が求められています。 本事業の規模3,660㎡(5,000㎡未満)は法的に関与が必須条件とはなりません、やはり設備1級建築士の関与は必要となりますか。	関与は必要です。参加表明者又は再委託先の建築士事務所に設備設計一級建築士が所属していることを求めるものです。
3	募集要項		設備主任技術者及び構造主任技術者を協力会社として参加する場合、他の参加者との重複(兼務)は可能と捉えて宜しいでしょうか。	すべての配置予定技術者及び協力事務所は、他の参加表明者との重複(兼務)は認められません。
4	公告 4 参加表明書等の提出(一次審査) (4)提出書類の記載上の留意事項 イ 一(ア)(イ)(ウ)	8	国又は地方公共団体が発注した庁舎(又は公共施設)で、「平成19年4月1日以降に建築をするために発注されたものの基本設計業務及び実施設計業務の全工程に携わった業務実績」とは、平成19年4月1日以降に工事発注したものと考えてよろしいでしょうか。	平成19年4月1日以降に契約締結された設計業務の実績を指します。
5	公告 4 参加表明書等の提出(一次審査) (4)提出書類の記載上の留意事項 オ 一(ア)	10	「①新角館庁舎整備における6つの基本方針に沿った本設計業務の考え方」とは、「仙北市新角館庁舎整備事業計画概要書」のP1,第2庁舎整備の基本方針(1)～(6)とと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	公告 4 参加表明書等の提出(一次審査) (5)提出書類の評価基準	10	事務所の業務実績についても、配置技術者と同様、①②③の順で評価されるものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	募集要項 4 参加表明書等の提出(一次審査) (1)提出書類の種類 カ	7	4(1)カについて:「イからオまでに掲げる書類に添付する資格又は実績を確認する書類」の内、オ 協力事務所(様式4)の添付書類がございましたらお教え下さい。	様式4に添付する書類はありません。
8	募集要項 4 参加表明書等の提出(一次審査) (2)提出書類の提出方法等 ア	7	4(2)ア提出部数(カ)について:管理技術者、各主任技術者が同じ業務実績を記載する場合、各様式の備考欄3に示された書類は、各様式にそれぞれ添付するのではなく、共通資料として1部だけを別添する、ということよろしいでしょうか。	かまいません。

質問 No.	文 書	頁	質 問 事 項	回 答
9	募集要項 4 参加表明書 等の提出(一次 審査) (2)提出書類の 提出方法等 ア	7	4(2)ア提出部数(カ)について:様式2の受賞歴 がわかる書類と、各技術者の資格証明書類 と、上記2で質問致しました(イ)から(オ)まで に添付する業務実績確認のための書類は、ど れも1部ずつを添付資料としてひとまとめにし、 ホチキス止めの書類(様式2から様式4まで)と は別に提出する体裁、と考えてよろしいでしょ うか。	かまいません。
10	募集要項 4 参加表明書 等の提出(一次 審査) (2)提出書類の 提出方法等 ア	7	4(2)ア提出部数(キ)について:業務の実施方針 (様式5)10部の内、「正本には会社名を記載」と あります。会社名を入れる箇所にもしご指定が ありましたらお教え下さい。	正本への会社名の記載箇所の指定はありません。
11	募集要項 4 参加表明書等 の提出(一次審 査) (4)提出書類の記 載上の留意事項 イ	8	4(4)イ業務実績書(様式2)(ウ)について:「国又 は地方公共団体が発注した公共施設で延べ 床面積2,000平方メートル以上のもの」とあ りますが、独立行政法人等が地方公共団体に 代わり契約者となっている公共事業は、業務 実績として認められますでしょうか。	認めます。
12	募集要項 4 参加表明書等 の提出(一次審 査) (4)提出書類の記 載上の留意事項 ウ	9	4(4)ウ管理技術者の経歴及び主任技術者の 経歴等(様式3-1から様式3-6まで)の(ア)aにつ いて:健康保険証の写しは、該当様式の次頁 に添付するのではなく、資格や業務実績の確 認資料等と共に、添付資料という形で別添提 出という解釈でよろしいでしょうか。	かまいません。
13	募集要項 4 参加表明書等 の提出(一次審 査) (4)提出書類の記 載上の留意事項 ウ	9	4(4)ウの(ア)aについて:構造、設備、設備の主 任は協力事務所所属のため、当該事務所(弊 社)の健康保険証は添付できませんが、それ ぞれの所属事務所の健康保険証を添付する 必要はございますでしょうか。	この場合、協力事務所との雇用関係を確認す るため、当該技術者の健康保険証(写)を添付 してください。
14	募集要項 4 参加表明書等 の提出(一次審 査) (4)提出書類の記 載上の留意事項 ウ	9	4(4)ウの(ア)bについて:各主任の資格を証す る資料(免許証の写し等)は、各様式ごとに添 付するのではなく、資格や業務実績の確認資 料等と共に、別添するという事によろしいで しょうか。	かまいません。
15	募集要項 4 参加表明書等 の提出(一次審 査) (4)提出書類の記 載上の留意事項 ウ	9	4(4)ウの(イ)bの*箇所について:構造、設備が 協力事務所で、弊社以外の他設計事務所との 業務実績を記載する際、もしも※に示された書 類の内、入手できないものが出てきた場合、そ の理由を示すことでご了解いただけますでしょ うか。	入手できない場合は、実績として認めません。
16	仙北市新角館 庁舎整備事業 計画概要書 第3 5 (1)(ア)	2	第3-5(1)(ア)構造について:「鉄筋コンクリート 造を基本とする」とありますが、鉄骨造での提 案は可能でしょうか。	鉄筋コンクリート造を基本としますが、鉄骨造 を否定するものではなく、構造体の決定は受 託者との協議事項とします。
17	新庁舎 整備敷地図		敷地内にある「中菅沢消防ポンプ置場」は、保 存あるいは撤去のいずれの方針でお考えで しょうか。	当該敷地内(庁舎建設敷地または職員駐車場 敷地)への移設を想定しています。

質問 No.	文 書	頁	質 問 事 項	回 答
18	平成29年4月仙 北市庁舎整備 基本構想 第4章 1 (1)	5	第4章1.(1)職員数について:各課ごとの職員人数をお教えいただけますか。	角館地域センター(総合窓口)14人 市民福祉部85人 建設部31人 農林部・農業委員会事務局24人 観光商工部:17人 の計171人です。(職員134人+臨職等37人)
19	平成29年4月仙 北市庁舎整備 基本構想 第4章 1 (2)	6	「職員駐車場及び車庫棟」にはバスや除雪機等大型車両の駐車を想定されていますか。想定されている場合それぞれの台数、サイズをお教えいただけますか。	大型バス1台(全長12m全高3.7m全幅2.5m程度)、除雪車1台(全長7.7m全高3.5m全幅2.6m)の駐車を想定しています。