

質 疑 応 答 書

工事番号・事業名 環保第1号
仙北市環境保全センター（ごみ処理施設）基幹的設備改良工事

仙北市契約検査室

平成29年 5月15日

平成29年 5月18日

No.	質 疑	No.	応 答
1	入札公告 3 入札参加資格（12） 「過去10年間（平成19年度以降）に元請けとして受注した・・・ の実績があること」との記載がありますが、この場合の実績とは受注から完成引渡しまでを終えたものという理解でよろしいでしょうか。	1	完成引渡しまでは求めません。受注後に発注者と契約を締結しており、それを客観的に証明できる書類があれば実績として認めることとします。
2	入札公告 4 入札参加資格申請書等の提出等（1）①ロ 「同種工事1件以上の実績」とありますが、同種工事の規模については、仙北市環境保全センターと同規模以上（51t/16H）という理解でよろしいでしょうか。また共同企業体の代表構成員としての実績の場合は、出資比率は何パーセント以上という規定はあるのでしょうか。	2	同種工事の規模要件については、お見込みのとおり同規模（51t/16H）以上に限るものとします。 また、共同企業体としての実績の場合は、出資比率の規定はありません。
3	入札公告 4 入札参加資格申請書等の提出等（2） 「入札参加資格の確認は、開札後に・・・について行い、」 とありますが、開札後の参加資格の確認期間はどの程度なの でしょうか。	3	入札前に提出書類の確認を行っておりますので、入札会において落札候補者の入札参加資格を確認する作業は（入札参加申請の書類提出後に特段の変更が生じないかぎり）簡略化し、入札会中に落札候補者を落札者として決定いたします。
		備 考	

質 疑 応 答 書

工事番号・事業名 環保第1号
仙北市環境保全センター（ごみ処理施設）基幹的設備改良工事

仙北市契約検査室

平成29年 5月15日

平成29年 5月18日

No.	質 疑	No.	応 答
4	発注仕様書 頁11 第1章第6節-1-(1) 「試運転期間は、・・・[30]日とする」、との記載ですが、お客様の要求事項を満足した上で、期間についてはそれに必要な日数をお客様とご協議させていただくことでよろしいでしょうか。	4	お見込みのとおりです。
5	発注仕様書 頁11 第1章第6節-1-(2) 「試運転は・・・受注者が行うこと」との記載ですが、従来から変更の無い部分についてはお客様（運転員殿）にて実施いただき、本工事での変更部分については弊社より運転指導をさせていただきながらお客様（運転員殿）と協力して操作対応を実施することでよろしいでしょうか。	5	お見込みのとおりです。
6	発注仕様書 頁28 第1章第13節-6 予備品/消耗品の数量について、正式引渡しから2年間との記載ですが、部分引渡し又は部分使用を行った部分については、正式引渡しを部分引渡し又は部分使用に読みかえることでよろしいでしょうか。	6	お見込みのとおりです。
		備 考	

