

## 令和7年度 自動火災報知設備更新工事仕様書

1. 品 目 田沢湖福祉医療センター 自動火災報知設備更新工事
2. 規 格 等 火災報知器：複合型 P型1級（10回線） 1台  
発信器 : P型1級(アダプタプレート付) 屋内埋込型 4台  
煙感知器 : 光電式、露出型 11台  
寸法 : 幅 500 mm×奥行 350 mm×高さ 1850 mm以下  
  
(例示規格品) ※交換前機種  
松下電工 P型1級複合受信機  
AC100V 50/60Hz
3. 数 量 1台
4. 納入場所 田沢湖福祉医療センター 神代出張所内
5. 納入期限 令和8年3月31日(火) ※完了検査等も含む
6. その他
  - (1) 納入の際は担当者と事前に打ち合わせの上、その指示に従うこと。また、以下の留意事項並びに各関係法令等を遵守し行うこと。
  - (2) 納入・設置及び試運転等、納入に必要な業務を行うこと
    - (ア) 物品の納入、据付、構築、設定、調整、動作確認等
    - (イ) 電源等の配線
    - (ウ) 物品納入後の清掃
    - (エ) その他物品納入に係る一切の業務
  - (3) 既存の物品(松下電工 P型1級複合受信機) 1台の撤去費を含むこと。
  - (4) 物品の日常的な保守及び留意事項等について、担当者及び物品使用者に十分な研修を行うこと。
  - (5) 本仕様書に定めがない事項が生じた場合は、双方協議の上で対応するものとする。